FIRST QUALITY CERTIFICATION

FQC®

FIRST QUALITY CERTIFICATION

SERTİFİKA

Bu Sertifika,

LANTANA PARKE SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Fener Kalamış Caddesi No:52 Zemin Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Şube: Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi No:38
Pendik / İstanbul / Türkiye

kuruluşunun,

AHŞAP LAMİNE PARKE ÜRETİMİ, PAZARLAMASI VE SATIŞI

EA 6

kapsamında,

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

İlk Veriliş Tarihi	**: 09.10.2018**
Belge Tarihi	**: 08.10.2019**
Belge Periyodu	**: 3 Yıl**
Bitiş Tarihi	**: 08.10.2020**
Sertifika No	**: 01.18.7646.113166.D**

First Quality Certification
Sistem Sertifikasyon Onayı
Maltepe / İstanbul / Türkiye

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-19276-01-00

FQC, India & Head Office
FQC First Quality Certification Pvt. Ltd.
SCO 37, Sector-12, Panchkula - 134109, Haryana, India
T: +91 172 6535975 // F: +91 172 4416931
www.fqcert.com info@fqcert.com

FQC, Turkey & Critical Location
FQC Uluslar Arası Belgelendirme ve Eğit. Hiz. A.Ş.
Cevizli Mah. Tansel Cad. No:12 Kat:4 D: 28-29 Maltepe / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 444 21 41 / +90 216 457 69 08 F: +90 216 457 98 69
www.fqc.com.tr info@fqc.com.tr

Bu belge, müşterinin FQC'nin kurallarına ve sözleşme şartlarına uyduğu sürece geçerlidir. Sertifika geçerlilik durumu FQC' nin internet sitesinden takip edilir.
This document shall remain valid as long as the customer obeys FQC rules and terms of the contract. Certificate validity may be checked on FQC website.

FIRST QUALITY CERTIFICATION

FQC®

FIRST QUALITY CERTIFICATION

SERTİFİKA

Bu Sertifika,

LANTANA PARKE SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Fener Kalamış Caddesi No:52 Zemin Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Şube: Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi No:38
Pendik / İstanbul / Türkiye

kuruluşunun,

AHŞAP LAMİNE PARKE ÜRETİMİ, PAZARLAMASI VE SATIŞI

EA 6

kapsamında,

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

İlk Veriliş Tarihi	**: 17.06.2019**
Belge Tarihi	**: 17.06.2019**
Belge Periyodu	**: 3 Yıl**
Bitiş Tarihi	**: 16.06.2020**
Sertifika No	**: 02.19.7646.7230.D**

First Quality Certification
Sistem Sertifikasyon Onayı
Maltepe / İstanbul / Türkiye

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-19276-01-00

FQC, India & Head Office
FQC First Quality Certification Pvt. Ltd.
SCO 37, Sector-12, Panchkula - 134109, Haryana, India
T: +91 172 6535975 // F: +91 172 4416931
www.fqcert.com info@fqcert.com

FQC, Turkey & Critical Location
FQC Uluslar Arası Belgelendirme ve Eğit. Hiz. A.Ş.
Hanımefi Cad. Prestij İş Merk. No:10 K:7 Zümrütevler, Maltepe, Türkiye
T: +90 216 457 69 08 // F: +90 216 457 98 69
www.fqc.com.tr info@fqc.com.tr

Bu belge, müşterinin FQC'nin kurallarına ve sözleşme şartlarına uyduğu sürece geçerlidir. Sertifika geçerlilik durumu FQC' nin internet sitesinden takip edilir.
This document shall remain valid as long as the customer obeys FQC rules and terms of the contract. Certificate validity may be checked on FQC website.

TALEP NO:
Request No.
16.0.20.L.A5.0.02.0.01/161046

TSE YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
YANGINA TEPKİ LABORATUVARI

Tse Construction Materials Fire And Acoustics LABORATORY Directorate
Reaction to Fire Laboratory

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB)
Construction Products Regulation(305/2011/EU)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783
NOTIFIED BODY : 1783

TS EN 13501-1 + A1: 2010-01 / EN 13501-1: 2007 + A1: 2009

YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFLANDIRMA RAPORU
EUROPEAN REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT

Talep Eden *Applicant*	: Lantana Parke San. İnş. Tic. A.Ş.
Adresi *Address*	: Fener Kalamış Cad. No:52 Kadıköy/İSTANBUL
Üretim Yeri Adı ve Adresi *Name and address of Production Place*	: Lantana Parke San. İnş. Tic. A.Ş.
Markası,Ticari Modeli,Tipi *Trade Mark, Commercial Model,Type*	: Lantana Parke
Ürün Tanımı *Product description*	: Lantana Parke Markalı, Meşe Plank Lamine Parke *: Lantana Parke Oak Plank laminated parquet.*

YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ SINIFI
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

Dfl-s1

Rapor Değerlendirme Tarihi : 05.10.2016
Date of Issue

CE

Onaylayan
Approved
Dr. Metehan ÇALIŞ
Laboratuvar Müdürü

Bu rapor 4 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz.
This report is composed of 3 pages and cannot be copied partially.

Performans Beyanı
(305/2011/AB, Ek 3'e göre)
No: DoP01

1. Mamul tipine özgü tanımlama kodu: **Lamine Parke**
2. Tip, parti veya seri numarası: **Meşe Plank**
3. İmalatçı tarafından öngörülen, geçerli uyumlulaştırılmış Teknik Şartname'ye uygun olarak yapı malzemesinin kullanım amacı veya amaçları: **İç mekanlarda yer döşemesi**
4. İmalatçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi:

Üreticinin Adı	: **Lantana Parke San. Tic. A.Ş.**
Tescilli Ticari Ünvanı yada-Tescilli Markası:	**"lantana parke" markalı**
İletişim Adresi	: **Fener - Kalamış Caddesi No:52 34726 Kalamış İSTANBUL TÜRKİYE**
Üretim Adresi	: **Şeyhli Ramazanoğlu Mah. Kaynarca Cad. No:38 Kurtköy Pendik İSTANBUL TÜRKİYE**
Tel	: **+90 216 414 44 57 Pbx**
Fax	: **+90 216 348 09 95**
Email	: info@lantanaparke.com

5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: **---**
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi: **Sistem 3**
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: **Uyumlaştırılmış ürün standartı olan EN 14342:2013 kapsamında bulunan Meşe Plank Lamine Parke malzemesine ilişkin performans beyanında: TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (NB 1783), CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION Ltd. (NB 1871) tarafından, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 3 altında, ilgili ürünlere tip deneyleri uygulanarak Başlangıç Tip Deney (Performans Değişmezliği) raporu düzenlenmiştir.**
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi : ---
9. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına karşı tepki sınıflandırması EN 13501-1 Bağlantılı asgari ortalama yoğunluk Asgari genel kalınlık	Dfl-s1 700 kg/m3 13 mm	EN 14342:2013
Formaldehit salınımı	E1	
Pentaklorofenol salınımı	NPD (Performans belirtilmemiştir)	
Tehlikeli maddelerin salınımı	NPD (Performans belirtilmemiştir)	
Kırılma mukavemeti	3.0 kN 250 mm	
Kayganlık	USRV 34	
Isıl iletkenlik	0.17 W/m K	
Biyolojik dayanıklılık	Sınıf 1	

10. Bu belgenin 1.ci ve 2.ci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, Madde 9'da beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 4.cü maddede tanımlanan üreticiye aittir.

7.Test results:

№	Name of testing / characteristic	Unit of measure	Standardized methods	Diary sample №	Test results		Environmental conditions	Deviations, additions or exclusions from the test methods
1	2	3	4	5	6		7	8
1.	**Breaking strength (max. load) and Span***	kN	BDS EN 1533:2010	0714-1/6	**3.1** **3.7** **3.1** **2.9** **2.8** **2.7**	**Average 3.0**	t = 21°C RH = 56%	No
		mm			**250**			
2.	**Slip resistance***	-	CD CEN/TS 15676:2008	0714-7	**34**		t = 21°C RH = 56%	No
3.	**Durability***	-	BDS EN 335:2013	0714-8	**Class 1**		t = 21°C RH = 56%	No
4.	**Thermal conductivity***	W/m K	BDS EN 14342:2013	0714-9	**0.17**		t = 21°C RH = 56%	No
5.	**Release of formaldehyde****	mg/m³	BDS EN 717-1	0714-10	**0.010**		-	No

***The test is performed from NB 1871**
****The test is performed from NB 1393**

Note I: The test results apply to the samples only
Note II: The test certificate shut be entirely copied only and with agreement by the test laboratory.

Tested by:.....
/ T. Laskova /

.....
/ I. Ivanov /

Laboratory manager:.....
/ eng. H.Angelova/

CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS LABORATORY LTD ★ STARA ZAGORA ★